

Směrnice pro provádění činností, u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Datum platnosti:

7.4.2009

Datum účinnosti:

7.4.2009

Změna:

1

Tato směrnice upravuje požadavky na provádění činností, u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, v návaznosti na vyhlášku MV č.246/2001 Sb., § 30, odst.1 a 2, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně a v návaznosti na ČSN OS 0601 a ČSN OS 0630.

Čl. 1

Vymezení činností u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru

1. Jedná se o činnosti při jejichž provádění se používá plamene, případně je plamen vyvíjen v přítomnosti hořlavých látek (nebo v prostorách, kde se může vyskytnout nebezpečná koncentrace hořlavých plynů, par nebo prachů) nebo při nichž se vytváří takové množství tepla, jehož působením může dojít ke vznícení přítomných hořlavých látek, popř. k výbuchu těchto látek v prostorách, kde se může vyskytnout jejich nebezpečná koncentrace. Jedná se zejména o sváření, pálení, řezání a ohřev plamenem a elektrickým obloukem, svařování a ohřívání elektrickým odporem pájení a ohřívání benzínovým pájedlem, broušení přenosnými bruskami, spalování odpadů a jiné rozdělování ohně, svícení svíčkami, popř. lampami na hořlavé kapaliny a plyny nebo jiskřícími elektrickými lampami.
2. Pro provádění činností u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru (dále jen "práce se zvýšeným požárním nebezpečím") musí být vystaven "Příkaz pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím".

Čl. 2

Osoby oprávněné vystavit příkaz pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím

1. Vystavit příkaz pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím (dále jen "příkaz") jsou oprávněni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení, popř. i určení pracovníci zplnomocnění statutárním zástupcem organizace.
2. V případě, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny vlastními pracovníky, vystaví příkaz pro tyto práce vedoucí pracovník, jehož podřízení pracovníci budou práce vykonávat.
3. Pokud práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou vykonávat pracovníci jiné (cizí) firmy, musí být zástupci této firmy pracoviště, na kterém práce se zvýšeným požárním nebezpečím budou prováděny, prokazatelně předáno odpovědným vedoucím pracovníkem. Jestliže pracoviště není možné prokazatelně předat, zajistí vystavení příkazu ten vedoucí pracovník na jehož pracovišti (pracovištích) se budou tyto práce provádět.
4. V případě provozní nehody (havárie) nebo poruchy technického zařízení vystavuje příkaz ten pracovník, který zajišťuje bezporuchový chod pracoviště na kterém k nehodě nebo poruše došlo.

Čl. 3

Příkaz pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím

1. Příkaz musí mít písemnou formu (viz příloha č.1). Platnost příkazu je omezena na 24 hodin ode dne a hodiny zahájení prací. Po uplynutí této doby je nutno vystavit nový příkaz. Příkazy musí být archivovány nejméně 1 rok od ukončení jejich platnosti u vedoucího (pověřeného) pracovníka, který příkaz vystavil.

Čl. 4

Povinnosti vedoucího pracovníka, který vystavuje příkaz

1. Před vystavením příkazu se musí přesvědčit, že pracovník (pracovníci) provádějící práce se zvýšeným požárním nebezpečím mají potřebnou kvalifikaci (např. při sváření - platný svářečský průkaz)
2. Před zahájením prací se zvýšeným požárním nebezpečím provede fyzickou kontrolu místa práce a jeho okolí. Na základě této kontroly vyplní dvojmo formulář příkazu (viz příloha č.1) a stanoví v něm bezpečnostní a protipožární opatření (v návaznosti na přílohu č.2 této směrnice), požární hlídku při provádění prací (dále jen "stálý dozor"), požární hlídku po ukončení prací (dále jen "následný dozor") a určí komu bude nahlášeno ukončení prací. Dále určí pracovníka nebo pracovníky, kteří zajistí provedení bezpečnostních a protipožárních opatření stanovených v příkazu.
3. V případě, že byla provedena všechna bezpečnostní a protipožární opatření uvedená v příkaze, zajistí podepsání příkazu pracovníkem, který bude práce provádět a pracovníky, kteří budou provádět stálý dozor a následný dozor. Zároveň zajistí nebo provede prokazatelné seznámení (podepsání do příkazu - strana B) pracovníků , kteří budou provádět stálý a následný dozor, s jejich povinnostmi. Originál příkazu poté předá pracovníkovi, který bude práce provádět.
4. Po skončení prací provede kontrolu místa práce (popř. jím pověřený oprávněný pracovník, který prokazatelně potvrdil v příkazu převzetí povinností vystavovatele) a případně stanoví další opatření. Výsledek kontroly zapíše do příkazu jako následnou kontrolu v nulté hodině a potvrdí ji svým podpisem.
5. V případě, že práce se zvýšeným požárním nebezpečím nebudou ukončeny ve směně, v které byly zahájeny, předá vystavovatel příkazu povinnosti pracovníkovi rovněž oprávněnému vystavovat příkazy, a který převzetí povinností prokazatelně potvrdil v příkazu.

Čl. 5

Povinnosti pracovníka, který provádí práce se zvýšeným požárním nebezpečím

1. Pracovník, který provádí práce se zvýšeným požárním nebezpečím (dále jen "pracovník provádějící práce") musí mít příslušnou kvalifikaci pro provádění daných prací (např. pro sváření - platný svářečský průkaz).
2. Zkontroluje, zda jsou provedena všechna bezpečnostní a protipožární opatření uvedená v příkazu a zda je příkaz podepsán pracovníkem, který je oprávněn vystavit příkaz. Potom příkaz podepíše a může zahájit práce.
3. Příkaz musí mít po celou dobu provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím u sebe na pracovišti, kde se práce provádějí.
4. Pokud stálý dozor bude nucen opustit pracoviště, pracovník provádějící práce musí ihned přerušit provádění prací do doby, než bude stálý dozor opět přítomen na pracovišti.
5. Po ukončení prací se zvýšeným požární nebezpečím nahlásí ukončení prací osobě určené v příkazu a předá, po provedení kontroly pracoviště v nulté hodině, pracoviště a příkaz vystavovateli příkazu nebo jeho nástupci, který byl dodatečně do příkazu zapsán.

Čl. 6

Povinnosti požární hlídky při provádění prací (stálého dozoru)

1. Pracovník, který provádí stálý dozor při výkonu prací se zvýšeným požárním nebezpečím musí být prokazatelně seznámen s pracovištěm, kde se budou tyto práce vykonávat, se svými povinnostmi a s používáním hasebních prostředků, které má k dispozici při výkonu stálého dozoru.

2. Má povinnost se seznámit s charakterem prováděných prací, pracovištěm, kde se budou práce provádět a bezpečnostními a protipožárními opatřeními stanovenými v příkazu.
3. Při provádění popř. i přerušení prací musí neustále sledovat pracoviště a zvláštní pozornost věnovat sousedním místům bezprostředně nad a zejména pod místem provádění prací.
4. Musí mít připraveny v pohotovosti určené hasební prostředky pro případný okamžitý zásah.
5. V případě vzniku požáru provede zásah připravenými hasebními prostředky a dále postupuje podle požární poplachové směrnice.
6. Nesmí se zabývat ničím jiným než dozorem (s výjimkou prací, kdy hrozí jiné nebezpečí).
7. Kontroluje dodržování bezpečnostních a protipožárních opatření a předpisů a jsou-li porušovány, nařídí zastavení prací.
8. Musí-li pracoviště náhle opustit, nařídí zastavení prací.
9. Zajistí, aby při svém vystřídání byl nový pracovník vykonávající stálý dozor zapsán do příkazu.
10. Po ukončení prací prohlédne místo, kde se práce prováděly a jeho okolí. V případě, že zjistí závady odstraní je, pokud je to v jeho silách, nebo je nahlásí pracovníkovi, který vystavil příkaz.

Čl. 7

Povinnosti požární hlídky po ukončení prací (následného dozoru)

1. Pracovník, který provádí následný dozor po ukončení prací se zvýšeným požárním nebezpečím musí být prokazatelně seznámen s pracovištěm, kde se tyto práce vykonávaly, se svými povinnostmi a s používáním hasebních prostředků.
2. Na místě, kde byly prováděny práce se zvýšeným požárním nebezpečím, provádí prohlídky po dobu nejméně osm hodin po ukončení prací, a to každou hodinu. Provedenou kontrolu vždy zapíše a potvrdí svým podpisem do příkazu. Pokud zjistí nedostatky, snaží se je odstranit, není-li to v jeho možnostech nahlásí je po skončení následného dozoru (pokud hrozí nebezpečí z prodlení tak ihned) pracovníkovi, který vystavil příkaz.
3. V případě vzniku požáru provede zásah připravenými hasebními prostředky a dále postupuje podle požární poplachové směrnice.
4. Po skončení doby stanovené pro výkon následného dozoru nahlásí ukončení své činnosti osobě určené v příkazu a zajistí, aby příkaz byl předán pracovníkovi, který jej vystavil.

Příloha č.1 : Příkaz pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím
Příloha č.2 : Minimální bezpečnostní a protipožární opatření

Změnový list

Datum platnosti:

7.4.2009

Datum účinnosti:

7.4.2009

Změna:

1

Strana:	Charakteristika změny:
2,3,4	Upřesnění textu dokumentu

Příloha č. 1

Příkaz pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím

strana A
PŘÍKAZ

pro práce se zvýšeným požárním nebezpečím
(platnost příkazu je omezena na 24 hodin od zahájení prací)

Příkaz vystaven : dne v hod
Pracoviště (přesné určení místa, kde se práce budou provádět).....

Druh práce (popis vykonávané činnosti)

Zahájení práce dne v hod.

Pracovník provádějící práce : jméno podpis

Nutná bezpečnostní a protipožární opatření

Za zajištění bezpečnostních
a protipožárních opatření zodpovídá : jméno podpis

Stálý dozor : dne v hod. – jméno podpis

Stálý dozor : dne v hod. – jméno podpis

Následný dozor : dne v hod. - jméno podpis

Následný dozor : dne v hod. - jméno podpis

Ukončení prací bude nahlášeno

Ukončení následného dozoru bude nahlášeno

Příkaz vystavil : jméno funkce telefon podpis

Povinnosti vystavovatele příkazu převzal : jméno funkce
od (datum, hodina) telefon podpis

Ukončení práce dne v hod.-pracovník provádějící práce : podpis

Záznam o prováděných kontrolách po ukončení prací :

hodina popř. datum	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Podpis následného dozoru									

Ukončení následného dozoru : dne v hod. - podpis

Příkaz po ukončení následného dozoru převzal :

dne jméno podpis

strana B

Povinnosti požární hlídky při provádění prací (stálého dozoru)

1. Stálý dozor potvrzuje, že byl seznámen s pracovištěm, kde se budou práce se zvýšeným požárním nebezpečím vykonávat, se stanovenými bezpečnostními a protipožárními opatřeními a s používáním hasebních prostředků, které má k dispozici při výkonu stálého dozoru.
2. Při provádění popř. i přerušeni prací musí neustále sledovat pracoviště a zvláštní pozornost věnovat sousedním místům bezprostředně nad a zejména pod místem provádění prací.
3. Musí mít připraveny v pohotovosti určené hasební prostředky pro případný okamžitý zásah.
4. V případě vzniku požáru provede zásah připravenými hasebními prostředky a dále postupuje podle požární poplachové směrnice.
5. Nesmí se zabývat ničím jiným než dozorem (s výjimkou prací, kdy hrozí jiné nebezpečí).
6. Kontroluje dodržování bezpečnostních a protipožárních opatření a předpisů a jsou-li porušovány, nařídí zastavení prací.
7. Musí-li pracoviště náhle opustit, nařídí zastavení prací.
8. Zajistí, aby při svém vystřídání byl nový pracovník vykonávající stálý dozor zapsán do příkazu.
9. Po ukončení prací prohlédne místo, kde se práce prováděly a jeho okolí. V případě, že zjistí závady odstraní je, pokud je to v jeho silách, nebo je nahlásí pracovníkovi, který vystavil příkaz.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými povinnostmi stálého dozoru :

dne jméno podpis

Povinnosti požární hlídky po ukončení prací (následného dozoru)

1. Potvrzuje, že byl seznámen s pracovištěm, kde se práce se zvýšeným požárním nebezpečím vykonávaly a s používáním hasebních prostředků, které má k dispozici při výkonu následného dozoru.
2. Na místě, kde byly prováděny práce se zvýšeným požárním nebezpečím, provede prohlídky po dobu nejméně osm hodin po ukončení prací, a to každou hodinu. Provedenou kontrolu vždy zapíše a potvrdí svým podpisem do příkazu. Pokud zjistí nedostatky, snaží se je odstranit, není-li to v jeho možnostech nahlásí je po skončení následného dozoru (pokud hrozí nebezpečí z prodlení tak ihned) pracovníkovi, který vystavil příkaz.
3. V případě vzniku požáru provede zásah připravenými hasebními prostředky a dále postupuje podle požární poplachové směrnice.
4. Po skončení doby stanovené pro výkon následného dozoru nahlásí ukončení své činnosti osobě určené v příkazu a zajistí, aby příkaz byl předán pracovníkovi, který jej vystavil.

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými povinnostmi následného dozoru :

dne jméno podpis

Příloha č. 2

Minimální bezpečnostní a protipožární opatření

1. V místě provádění prací musí být k dispozici dostatečné množství hasebních prostředků (přenosné, pojízdné nebo přívěsné hasicí přístroje, hydrantové systémy apod.), jejichž počet a druhy určí pracovník, který vystavil příkaz na práce se zvýšeným požárním nebezpečím.
2. V okolí deseti metrů, všemi směry, od místa provádění prací musí být odstraněny hořlavé látky, které by se mohly vznítit v důsledku provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím. Pozornost je nutno věnovat místům nad a zejména pod místem provádění prací.
3. Pokud nelze odstranit hořlavé látky z prostoru uvedeného v bodě 2 je nutno zajistit jejich zakrytí nehořlavou a tepelně izolující příkrývkou (nebo jiným vhodným materiálem) popř. zajistit jiný vhodný způsob (např. pravidelné zkrápění vodou tak, aby hořlavé předměty byly neustále vlhké).
4. V případě, že práce budou prováděny v prostředí, kde je riziko požáru nebo výbuchu hořlavých prachů musí být provedeno řádné zkropení místa práce a jeho okolí vodou v okruhu patnácti metrů, a to všemi směry. Zkrápění se musí pravidelně opakovat, aby zkrápěná místa byla neustále vlhká. Dále musí být zajištěno, že se nevytvoří nebezpečná koncentrace hořlavých prachů v ovzduší (např. intenzivním větráním nebo zajištěním pravidelného měření koncentrace hořlavých prachů v ovzduší).
5. V případě, že budou práce prováděny v prostředí se nebezpečím požáru hořlavých kapalin nebo nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par je nutno provést i následující opatření :
 - a) musí být zajištěno, že v prostoru; kde se práce provádí se nevytvoří nebezpečná koncentrace hořlavých plynů nebo par např. intenzivním větráním, zajištěním pravidelného měření koncentrace plynů nebo par v ovzduší, popř. proplachováním nebo naplněním uzavřeného prostoru (nádoby apod., na nebo v které se pracuje) inertním plynem (vodou) při zajištění bezpečnosti pracovníků, kteří práce provádějí (např. pomocí dýchacích přístrojů a dalších ochranných prostředků).
 - b) zbytky hořlavých kapalin musí být z místa práce důkladně odstraněny